
טיפים בסגנון חופשי

איכות מים – מדדי סגירה עפ"י התקנות

- (1) יותר מ- 5 חיידקים מקבוצת *staphylococcus aureus* ב- 100 מ"ל מים ;
- (2) הגבה (pH) פחות מ- 7.0 או יותר מ- 7.8 ;
- (3) עכירות מעל 1.0 NTU (יחידות עכירות) ;
- (4) ריכוז החומצה הציאנורית מעל 80 מג"ל ;
- (5) ריכוז של פחות מ- 0.5 מג"ל או יותר מ- 3.0 מג"ל של כלור חופשי נותר בבריכה המחוטאת בכלור ללא חומר מייצב.

נכתב ע"י דוד לבקוביץ – יועץ מומחה לאתרי רחצה

פורסם במדריך למפעילי בריכות שחייה - כל התיאוריה ועוד 220 שאלות תשובות

© כל הזכויות שמורות. אין להעתיק או להפיץ פרסום זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני (לרבות צילום והקלטה) ללא אישור בכתב מראש ממערכת בסגנון חופשי מקבוצת ד. לבקוביץ א.ד.ל יועץ כלכלי בע"מ